



### TUBAZIONI ARIA COMPRESA

- Prevedere raccordo "a collo di cigno" tra tubazione compressore e collettore.
- Prevedere by-pass per serbatoio, essiccatore, filtro.
- Attacchi aria diam. 2" per serbatoio, essiccatore, filtro.

### TUBAZIONI SCARICO CONDENZA

- Montare valvola di non ritorno su ogni tubo, se è previsto un collettore.
- Per serbatoio, montare scarico automatico temporizzato elettronico.

COPIA CLIENTE

COPIA INSTALLATORE

COPIA U.T.

**vincit**

dal 1919  
compressori d'aria  
automazione pneumatica

Via Trebbia, 4 Valmadrera LC  
Tel. 0341.550485  
Fax 0341.550256  
info@vincit.it www.vincit.it

Disegnato da

Controllato da

Approvato da - data

Nome file

Data

Scala

SALA COMPRESSORI  
SCHEMA IDRAULICO

Modifica  
0.0

Foglio  
1/1